

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CZĘSTOCHOWIE  
UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA**

---

tel. 34 344-99-00      fax 34 362-72-10      e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

---

Częstochowa, 11.07.2014r.

NS/HKiŚ.4562-88/14

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Komunalne w Koniecpolu  
Sp. z o.o.  
ul. Zachodnia 30/40  
42-230 Koniecpol**

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA  
PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz sprawozdań z wykonanych badań **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** wydaje orzeczenia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z ujęcia w miejscowości Aleksandrów:

1. nr próbki 047453/02/2014 , pobranej dnia 26.02.2014 r. w ramach kontroli wewnętrznej  
miejsce poboru: Aleksandrów – SUW – woda do sieci

W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie parametru organoleptycznego - mętności co jest niezgodne z zał. nr 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Pozostałe badane parametry organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne są zgodne z zał. 1-3 do w/w rozp. MZ. W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

2. nr analizy –669, pobranej dnia 21.05.2014 r.

miejsce poboru: Aleksandrów – SUW – woda do sieci

W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenia parametrów organoleptycznych - barwy i mętności wody co jest niezgodne z zał. 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Pozostałe badane parametry organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne są zgodne z zał. 1-3 do w/w rozporządzenia MZ. W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

3. nr analizy – 670, pobranej dnia 21.05.2014 r.

miejsce poboru: Michałów nr 6 – Pan Ślęzak -łazienka

W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenia parametrów organoleptycznych - barwy i mętności wody co jest niezgodne z zał. 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Pozostałe badane parametry organoleptyczne, fizykochemiczne

i mikrobiologiczne są zgodne z zał. 1-3 do w/w rozporządzenia MZ. W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

4. nr próbki 077453/06/2014, pobranej dnia 26.06.2014 r. w ramach kontroli wewnętrznej  
miejsce poboru: Michałów nr 6

W badanym zakresie organoleptycznym (mętność) woda odpowiada wymaganiom określonym w zał. nr 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

W badane próbce wody surowej (nr analizy 668) stwierdzono podwyższoną barwę i mętność oraz nieakceptowalny zapach wody, ponadto wysoką zawartość żelaza w wodzie.  
W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami barwy i mętności w próbkach wody przeznaczonej do spożycia należy dopilnować prawidłowego działania urządzeń uzdatniających wodę.

**Ocena okresowa dla wodociągu Aleksandrów w oparciu o ww. orzeczenia – woda nadaje się do spożycia przez ludzi.**

Załączniki: sprawozdania z badań wody nr analiz–669, 670 -2 szt.

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Częstochowie

lek. med. Dorota Nowicki

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol  
ul. Chrzastowska 6A, 42-230 Koniecpol
3. a/a