

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CZĘSTOCHOWIE**

**UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA**

tel. 34 344-99-00

fax 34 362-72-10

e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

Częstochowa, 11.07.2014 r.

NS/HKiŚ.4562- 86/14

**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne  
w Koniecpolu Sp. z o.o.  
ul. Zachodnia 30/40  
42-230 Koniecpol**

**ORZECZENIE O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA  
PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt. 1 i 4, § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz sprawozdań z wykonanych badań **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** wydaje orzeczenia i ocenę okresową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Koniecpol:

1. nr próbki 047439/02/2014, pobranej dnia 26.02.2014 r. w ramach kontroli wewnętrznej  
miejsce poboru: Koniecpol –hydrofornia – woda do sieci

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w zał. nr 1 -3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

2. nr próbki 047443/03/2014, pobranej dnia 06.03.2014 r. w ramach kontroli wewnętrznej  
miejsce poboru: Koniecpol, ul. Mickiewicza 26 –Szkoła Podstawowa nr 1

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w zał. nr 1 -3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

3. nr próbki 047440/04/2014, pobranej dnia 02.04.2014 r. w ramach kontroli wewnętrznej  
miejsce poboru: Koniecpol –hydrofornia – woda do sieci

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w zał. nr 1 -3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

4. nr analizy 710, pobranej dnia 26.05.2014 r.

miejsce poboru: Koniecpol, ul. Zachodnia 30/40 -MZK (korytarz)

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w zał. nr 1 -3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

5. nr analizy 711, pobranej dnia 26.05.2014 r.

miejsce poboru: Koniecpol, ul. Mickiewicza 26 –Szkoła Podstawowa nr 1-kuchnia

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w zał. nr 1 -3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

6. nr próbki 047441/06/2014, pobranej dnia 13.06.2014 r. w ramach kontroli wewnętrznej  
miejsce poboru: Koniecpol, ul. Jesionowa 7 –Adolf Banasiak


W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w zał. nr 1 -3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). W stanie obecnym woda jest przydatna do spożycia.

W badane próbce wody surowej ze studni nr 4 (nr analizy 709) stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 13 jtk/100 ml.

**Ocena okresowa dla wodociągu Koniecpol w oparciu o ww. orzeczenia – woda nadaje się do spożycia przez ludzi.**

Załącznik –sprawozdanie z badań nr analizy 709 – 1 szt.

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Częstochowie

  
lek. med. Dariusz Nowicki

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu  
ul. Chrzastowska 6A, 42-230 Koniecpol
3. NS/HŻŻi PU
4. a/a